

CS-PROJEKT S.R.O.

Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota

tel.: +421 915 474 642

<http://www.cs-projekt.sk>

e-mail: csprojekt.rs@gmail.com

Obec Jesenské
Obecný úrad
Sobotská 10
980 02 Jesenské

29.9.2025

v Rimavskej Sobote

Vec: Vyjadrenie k zámeně rekuperačných jednotiek a upresneniu vnútorných klimatizačných jednotiek pre stavbu: „Centrum komunitnej sociálnej starostlivosti a služieb“

Súhlasím so zámenou rekuperačných jednotiek LOSSNAY VL 100 rekuperačnú jednotku PRANA 200 C, z dôvodu ukončenia výroby LOSSNAY VL100.

Upresňujem nesúlad vnútorných klimatizačných jednotiek medzi: výkazom výmer – vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Samsung Windfree Elite a výkresom klimatizačných zariadení – vnútorná stropná jednotka Samsung Windfree mini, k realizácii určujem: vnútorné stropné klimatizačné jednotky - Samsung Windfree mini.

S pozdravom



Ing. Peter Csank

CS-PROJEKT S.R.O.

Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota

tel.: +421 915 474 642

<http://www.cs-projekt.sk>

e-mail: csprojekt.rs@gmail.com

Obec Jesenské
Obecný úrad
Sobotská 10
980 02 Jesenské

29.9.2025

v Rimavskej Sobote

Vec: Vyjadrenie k zámene rekuperačných jednotiek a upresneniu vnútorných klimatizačných jednotiek pre stavbu: „Centrum komunitnej sociálnej starostlivosti a služieb“

Súhlasím so zámennou rekuperačných jednotiek LOSSNAY VL100 za rekuperačnú jednotku PRANA 200 C, z dôvodu ukončenia výroby LOSSNAY VL100.

Súhlasím so zámennou rekuperačných jednotiek LOSSNAY VL50 za rekuperačnú jednotku BSK Zephyr 160, z dôvodu lepšej efektívnosti a parametrov.

Upresňujem nesúlad vnútorných klimatizačných jednotiek medzi: výkazom výmer – vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Samsung Windfree Elite a výkresom klimatizačných zariadení – vnútorná stropná jednotka Samsung Windfree mini, k realizácie určujem: vnútorné stropné klimatizačné jednotky - Samsung Windfree mini.

S pozdravom



Ing. Peter Csank

S&L Gánovce s.r.o., Letná 303/3, 058 01 Gánovce

Obec Jesenské
Sobotská 10
980 02 Jesenské

V Jesenskom: 4.11.2025

VEC: Vyjadrenie stavebného dozora ku zmene Projektu: „Centrum komunitnej sociálnej starostlivosti a služieb v obci Jesenské“

Týmto ako stavebný dozor dávam k vyššie uvedenej zmene Projektu nasledovné stanovisko:

- 1) Zmena projektu je vyvolaná nedostupnosťou projektovou dokumentáciu navrhovaných zariadení – rekuperačné jednotky na trhu z dôvodu ukončenia ich výroby a nahradením novými typmi, ktoré sú svojimi parametrami ekvivalentné pôvodným.
- 2) Zosúladenie projekčného rozpočtu a výkresovej dokumentácie umiestnenia klimatizačných jednotiek, pričom zodpovedný projektant potvrdil záväznosť výkresovej časti PD.
- 3) Zmeny sú premietnuté do dodatku č.1 k ZoD, pričom nemajú vplyv na ponukovú cenu zhotoviteľa z verejného obstarávania.
- 4) Zmeny nemenia účel Projektu a po stavebnej stránke nevyvolávajú žiadne navyše práce.
- 5) Zamenením nedostupných rekuperačných jednotiek za aktuálne dostupné ekvivalenty dochádza miernym úsporám potrieb elektrickej energie, takže táto zmena nemá vplyv na jedno z hodnotiacich kritérií verejného obstarávania.

Na základe vyššie uvedeného súhlasím so zmenou Projektu bez pripomienok!


Ing. Slavko Žilincik
stavebný dozor